

1993 அக்டோபர் 26]

இணைப்பு.

(1979ம் பக்கத்திலுள்ள அடிக்குறிப்பைக் காண்க).

தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தின் 1993-94 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை விவர அறிக்கை குறித்தும், 1992-93 ஆம் ஆண்டு திருத்த மதிப்பீடு குறித்தும் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் விவாதத்தைத் தொடக்கி வைத்து மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் திரு. எஸ். கண்ணப்பன் அவர்கள் ஆற்றும் உரை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தின் 1993-94 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை விவர அறிக்கையையும், 1992-93 ஆம் ஆண்டு திருத்த மதிப்பீட்டையும் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளலாமென்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

2. தமிழ்நாடு மின் வாரியம், தமிழ்நாடு மின் ஆலோசனைக் குழுவின் ஒப்புதலுடன், 1948ஆம் ஆண்டு மின் (வழங்கல்) சட்டத்தின் 61ஆம் பிரிவின்படி இந்த நிதிநிலை விவர அறிக்கைகளை அனுப்பியுள்ளது. மின் வாரியத்தின் செயல்பாடு குறித்து மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்தை, அரசும், மின் வாரியமும் உரியவாறு கவனத்தில் கொள்ளும்.

3. மின் சக்தி, எந்தத் தொழிலுக்கும் பயன்படக்கூடிய ஓர் எரிசக்தி ஆதாரம் என்பதோடு, இது ஏனைய எரிசக்தியைக் காட்டிலும் மிகச் சிறந்த வணிக எரிசக்தி ஆகும். ஒரு நாட்டின்/மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு இது மிகவும் அவசியமான இடு பொருளாகும். விரைவான தொழில்மயமாக்கம், விவசாயப் பணிகளை அதிக அளவில் இயந்திரமயமாக்குதல், அதிகப் பகுதிகளுக்கும், முலைமுடுக்குகளிலும் உள்ள மக்களுக்கும் இதன் பயன்களைத் நீட்டித்தல் ஆகியவற்றின் காரணமாக, மின் சக்தி பின்பயன்பாடு அதிக அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், அனைவருக்கும் போதுமான அளவில், சிறந்த தரமான மின் சக்தியைக் கிடைக்கச் செய்வது அவசியமானதாகிறது. மிகச் சிறந்த முறையிலும், சிக்கனமாகவும் இம் மாநிலத்தின் மின் உற்பத்தி, மின் அனுப்புபுகை, மின் பங்கீடு ஆகிய பணிகளை ஒருங்கிணைந்த முறையில் மேற்கொள்வதற்காக, 1948 ஆம் ஆண்டு மின் (வழங்கல்) சட்டத்தின்படி 1957 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு மின் வாரியம் அமைக்கப்பட்டது. மின் வாரியத்தின் ஆண்டு நிதிநிலை விவர அறிக்கை குறித்த தற்போதைய விவாதம், மின் வாரியத்தின் செயல்பாடு குறித்து மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் தீவிரமாக விவாதிக்கவும், இம் மாநிலத்தின் மின் வாரியத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, மின் வளங்களை அதிகரிக்க மேற்

[1993 அக்டோபர் 26]

கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்துக் கருத்துத் தெரிவிப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பளிக்கும். முதற்கண், நான் இம் மாநிலத்தில் மின் வழங்கல் நிலையைச் சுருக்கமாக எடுத்துரைத்து, இதுவரை, இவ்வரசு எய்திய சாதனைகளை விளக்கவுள்ளேன். அதன் பின்னர், நம்மை எதிர்நோக்கியுள்ள பணிகளையும், எதிர்காலத்தில் செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டங்களையும் எடுத்துக்கூற விழைகிறேன்.

மின் வழங்கல் நிலைமை.

4. இவ்வரசு பதவிப் பொறுப்பை ஏற்றபோது உயரழுத்த தொழிற்சாலைகள் மின்சக்தியைப் பயன்படுத்துவதில் 25 சதவீத வெட்டும், மின் தேவையில் 30 சதவீத வெட்டும் இருந்தது. மதிநுட்ப செயல்திறன் மிக்க மாண்புமிகு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவி தொடங்கிய பல்வேறு திட்டங்களினால் நம்முடைய அனல் மின் நிலையங்களின் செயல்பாடு கணிசமான அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது; புனல்மின் நீர்த்தேக்கங்களுக்குக் குறிப்பிடத் தக்க அளவிற்கு நீர் வரத்து இருந்ததால், உயரழுத்தத் தொழிற்சாலைகளுக்கான மின் வெட்டு படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டு, 26-3-1992 அன்று அடியோடு நீக்கப்பட்டது. தற்பொழுது வழக்கமான மழையளவு குறைந்ததன் காரணமாக, புனல்மின் நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைச் சேமிக்கும் பொருட்டு மின் உச்சத்தேவை நேரங்களில், 15-10-1993 அன்று முதல் மின் கட்டுப்பாடு கொண்டுவரப்பட்டது. இதைத் தவிர, மற்றபடி, உயரழுத்தத் தொழிற்சாலைகள் மின் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதிலும், மின் தேவையிலும் மின் வெட்டு ஏதும் இல்லாத மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள மின் நிலையையோடு ஒப்பிடும்போது, தமிழ்நாட்டில் மின் நிலைமை நன் நிலையிலுள்ளது. இந்நிலையைத் தொடர்ந் நீடிக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது.

5. இம் மாநிலத்தில், 1992-93 ஆம் ஆண்டில் மின் சக்தி பயன்பாடு 10.88 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இம்மாநிலத்தில் கிடைக்கும் மொத்த மின் சக்தியின் அளவு 24,909 மில்லியன் யூனிட்களாக அதிகரித்துள்ளது. புனல் மின் நீர்த்தேக்கங்களை சிறந்த முறையில் நிர்வகித்ததன் மூலம் இச் சாதனையை எய்த முடிந்தது.

6. மேட்டூர் நீங்கலாக ஏனைய நீர்த்தேக்கங்களின் சேமிப்பு அளவு 15-10-1993 ஆம் நாள் நிலவரப்படி, 1,174 மில்லியன் யூனிட்களாகும்; கடந்த ஆண்டு இதேநாளில் இருந்த சேமிப்பு அளவு 2,064 மில்லியன் யூனிட்களாகும். 15-10-1993 ஆம் நாள் நிலவரப்படி, மேட்டூரில் சேமிப்பு அளவு 31 மில்லியன் யூனிட்களாகும்; கடந்த ஆண்டு இதேநாளில் சேமிப்பு அளவு 209

993 அக்டோபர் 26]

ல்லியன் யூனிட்டாகளாகும். தென் மேற்கு பருவமழை 1993-94 ஆம் ஆண்டில் சாதகமாக இல்லாதபோதும், நம்முடைய அனல் நிறையங்களின் சிறந்த சாதனையினாலும், மத்திய மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து அதிக அளவு கிடைக்கக்கூடிய அனல் சக்தியினாலும் வரும் கோடை மாதங்களை மின் வெட்டில்லாமல் சமாளிக்க முடியும் என்று நாம் நம்புகிறோம். மின் நிலைமை குறித்து 1993 நவம்பர் இறுதியில் மேலும் ஆய்வு செய்யப்படும்; அதற்குள் வட கிழக்கு பருவ மழையின் அளவு பற்றித் தரிந்துவிடும்.

7. பரம்பிக்குளம் ஆளியாறு திட்ட வளாகத்திலுள்ள காடம் பரணை மின் நிலையம் 19-10-1990 ஆம் நாளன்று தீவிபத்தினால் சதமடைந்தது. முதலாம் இயந்திரம் 22-2-1993 ஆம் நாளன்று மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கியது என்பதை இம் மாமன்றத்திற்குத் தரிவிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். III, IV ஆம் பிரிவுகளுக்கான மாற்று இயந்திரங்களும், கம்பி வடங்களும் பணியிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளன. இந்தப் பிரிவுகள் 1993 டிசம்பர் 1994 ஜனவரியில் உற்பத்தியைத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. அதன் பின்னர் II ஆம் பிரிவின் பணி முடிக்கப்படும்.

8. 1992 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாத பருவ மழையின்போது மூவதும் தண்ணீரில் முழுகிய சேர்வலாறு மின் உற்பத்தி நிலையம் முழுவதுமாக சீரமைக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. முதன்மை ழலியும், ஏனைய துணைக் கருவிகள் அனைத்தும் முழுவதுமாக சீரமைக்கப்பட்டு, 9-8-1993 ஆம் நாளன்று சோதனை முறையில் யங்கும் பணி முடிக்கப்பட்டது. ஜெனரேட்டரும் இந்த மாதத்திற்குள் பழுதுபார்க்கப்படக்கூடும்; இந்த இயந்திரமுகூட 1993 நவம்பர் தொடக்கத்தில் இயங்கத் துவங்கும் என்று நான் மீளமமன்றத்தில் உறுதி கூறுகிறேன்.

9. அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மூன்றிலும் 10-1993 ஆம் நாளில் உள்ளபடி உள்ள நிலக்கரி இருப்புத் திறிய விவரங்கள் வருமாறு:—

இருப்பு இருப்பு
(இலட்சம் டன்னில்). போதுமான
நாட்கள்.

காத்துக்குடி	1.82	15
சின்னூர்	0.23	3
மட்டூர்	2.61	19
மாத்தம்	4.66	14

[1993 அக்டோபர் 26]

அனல் மின் நிலையங்களின் செயல்பாடு

10. முந்தைய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், 1992-93 ஆம் ஆண்டில் எண்ணூர், மேட்டூர். தூத்துக்குடி ஆகிய மூன்று அனல் மின் நிலையங்களின் செயல்பாடு மேற்கொண்டும் மேம்பட்டுள்ளது. அனல் மின் நிலையங்களின் சராசரி செயல்பாட்டுத் திறன் தேசிய அளவான 56 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த மூன்று அனல் மின் நிலையங்களின் சேர்ந்த செயல்பாட்டுத்திறன் 65.2 சதவீதமாக இருந்தது.

11. தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம், 1991 ஆம் ஆண்டிலும் மைய அரசின் உற்பத்தித் திறனுக்கான பரிசைப் பெற்றுள்ளது என்பதை அறிந்து மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவர். இந்த அனல் மின் நிலையம் இதுவரையிலும் தொடர்ந்து ஆறு முறை இப்பரிசைப் பெற்றுள்ளது. இந்த மின் நிலையம் 1992-93 ஆம் ஆண்டில் 76 சதவீத மின் செயல்பாட்டு திறனை எய்தியுள்ளது. இவ்வாறாக, இம்மின் நிலையம் ஏழாவது முறையாக உற்பத்தித் திறனுக்கான பரிசைப் பெற தகுதி பெற்றுள்ளது.

12. மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம் 1992-93 ஆம் ஆண்டில் 64.2 சதவீதம் மின் செயல்பாட்டுத் திறனை எய்தியுள்ளது. இது, இந்நிலையம் இதுவரையிலும் எய்தியதைவிட மிக அதிக அளவாகும். இவ்வாறாக இந்நிலையம் முதன்முறையாக உற்பத்தித் திறனுக்கான பரிசைப் பெறத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

13. இந்த மூன்று அனல் மின் நிலையங்களிலும், குறிப்பிட்ட எரிபொருள்-எண்ணெய் பயன்பாட்டு அளவு குறைந்துள்ளது; அதன்மூலம், விலையுயர்ந்த எரி எண்ணெய் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று அனல் மின் நிலையங்களும் 1992 ஆம் ஆண்டில் குறைந்த அளவு எரி எண்ணெய் பயன்படுத்தியதற்கான எண்ணெய் பயன்பாட்டைக் குறைத்ததற்கான பரிசைப் பெறத் தகுதி பெற்றுள்ளன.

14. தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் துணை இயந்திரங்களின் மின் சக்தி பயன்பாடு 1991 ஆம் ஆண்டு அளவான 8.1 சதவீதத்திலேயே பராமரிக்கப்பட்டது; இந்நிலையம், 1992 ஆம் ஆண்டில் குறைந்த அளவு மின்சக்தியைப் பயன்படுத்தியதற்கான பரிசைப் பெறத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

மின் துறையில் எய்தப்பட்ட சாதனைகள்.

15. மின்சார கட்டமைப்பின் மின் உச்சத் தேவை, அதிக அளவான 3,717 மெகாவாட்டை எட்டியுள்ளது. மின்சார கட்டமைப்பின் அன்றாட மின்சக்தி பயன்பாடு 1-4-1993 ஆம் நாளன்று முன் எப்போதும் இருந்திராத உயர் அளவான 80.65 மில்லியன் யூனிட்களை எட்டியது.

1993 அக்டோபர் 26]

16. இந்த அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற மின்னர், கழே குறிப்பிட்டுள்ளபடி 1993 ஆகஸ்டு வரையில் இவ்வரசு 228.02 மெகா வாட் புதிய உற்பத்தித் திறனை நிறுவியதோடு 8.79 இலட்சம் புதிய மின் இணைப்புகளையும் வழங்கியுள்ளது :—

உற்பத்தித்திறன்.

(மெகா வாட்)

தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம்—	
பிரிவு-IV	2.10
நரிமணம் வாயுச் சுழலித் திட்டம் ..	10
புளியங்குளத்திலுள்ள காற்றாலைகள் ..	1.5
கயத்தாறு காற்றாலைகள் விரிவாக்கம் ..	1.55
கயத்தாறு சாலையோர காற்றாலை ..	0.22
மறவக்கண்டி புனல் மின் திட்டம் ..	0.75
பூனாச்சி புனல் மின் திட்டம் ..	2.00
கேத்தனூர் காற்றாலைகள் ..	2.00

வழங்கப்பட்ட மின் புதிய இணைப்புகள்

(இலட்சத்தில்)

வீடுகளுக்கு ..	5.73
வணிகம் சார்ந்தவை ..	0.86
தொழில்களுக்கு ..	0.31
வேளாண்மைக்கு ..	0.83
குடிசைகளுக்கு ..	0.86
ஏனையவற்றிற்கு ..	0.20

17. இவை தவிர, 23.215 மெகாவாட் திறன் கொண்ட காற்றாலைகள் தனியார் துறையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

[1993 அக்டோபர்-26]

மின்சக்தித் தேவை குறித்த முன் கணிப்பு.

18. மைய அரசின் மின் ஆணைக்குழு நடத்திய 14வது மின் சக்தி ஆய்வின்படி, எட்டாவது, ஒன்பதாவது, பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட கால இறுதியில் தமிழ்நாட்டில், மின் உச்சத் தேவையும், மின் சக்தித் தேவையும் பின்வருமாறு இருக்கும்:—

காலஅளவு	மின் உச்சத்தேவை (மெகாவாட்)	மின் சக்தித்தேவை (மி. யூனிட்)
எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட இறுதியில் (1997)	5351	30528
ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட இறுதியில் (2002)	7230	41434
பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட இறுதியில் (2007)	9768	56237

19. எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலத்திலல்லாது, இனிவரும் ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலங்களிலும் மின் உச்சத்தேவை மற்றும் மின்சக்தி தேவைகளை நிறைவு செய்ய அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளோம்.

மின் உற்பத்தித்திறனை உயர்த்துவதற்காக
மேற்கொள்ளவிருக்கும் கூடுதல் திட்டங்கள்.

20. மின்திட்டங்களை வகுப்பதில் பெரும்பாலும். நிலக்கரி/பழுப்பு நிலக்கரி/வாயு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் அனல் மின்சக்தியையும், மரபுசாரா ஆதாரங்களையும் பெரிதும் நம்பியுள்ளோம். எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் எஞ்சிய கால அளவில், கூடுதலாக 785.50 மெகாவாட் நிறுவுத்திறனைப் பெறக் கருதப்பட்டுள்ளது. இதே கால அளவில், மைய அரசு மின் திட்டங்களிலிருந்து இம்மாநிலம் சுமார் 149 மெகாவாட் மின்சாரத்தைப் பெறக்கூடும். அது குறித்த விவரங்கள் பின் வருமாறு:—

<u>மாநில அரசுத்துறை.</u>	<u>உற்பத்தித்திறன் (மெகாவாட்டில்)</u>
வடசென்னை அனல் மின் திட்டம் (நிலை I)	630

பேசுன்பாலம் வாயுச்சுழலி
மின் திட்டம்

1993 அக்டோபர் 26]

காற்றாலைப் பண்ணைகள்	20
சாத்தனூர் புனல் மின் திட்டம்	7.5
கீழ் பவானி புனல் மின் திட்டம்	8.0

மைய அரசு மின் நிலையங்களிலிருந்து
மாநில அரசின் பங்கு

நெய்வேலி அனல் மின் நிலையம் II	59
விரிவாக்கம் II	..
'கைகா' அணு மின் திட்டம்	90

21. இப்பொழுது நடந்தேறிவரும் மின் திட்டங்களைக் குறித்து இங்கே சுருக்கமாக எடுத்துக்கூற விரும்புகிறேன்.

வட-சென்னை அனல் மின் திட்டம்.

22. இத்திட்டம், செங்கை-எம்.ஜி.ஆர். மாவட்டத்தில் எண்ணூர் கிராமத்தில் 210 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மூன்று பிரிவுகளை ஏற்படுத்த வகை செய்கிறது. இத்திட்டத் திற்கான நிலக்கரி ஓரிசா மாநிலத்திலுள்ள கலிங்கா சுரங்கத்திலிருந்து கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிலக்கரியைக் கையாள்வதற்கான புற ஏற்பாடு குறித்த (external coal handling system) செலவு உட்பட, இதற்கு ரூ. 1405 கோடி செலவாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் முழு வேகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் பிரிவு 1994 மார்ச்சில் செயல்படவும் ஏனைய இரு பிரிவுகள் அதன் பின்னர் செயல்படும் வண்ணம் முயற்சிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

23. இத்திட்டத்திற்கு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி மொத்தம் 240 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிற்கான இரு கடன்கள் வழங்க அனுமதியளித்து வழங்கி வருகின்றது.

24. இத்திட்டத்தை, நிலை II-ன் கீழ் 500 மெகாவாட் யூனிட் ஒன்றுடனும், நிலை II-ன் கீழ் ஒவ்வொன்றும் 500 மெகாவாட் திறன் கொண்ட இரண்டு யூனிட்களுடனும் விரிவுபடுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ. 943 கோடி செலவில் (1991-ஆம் ஆண்டு விலை அடிப்படையில்) II-ஆம் நிலைப் பணிக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மைய மின் ஆணைக்குழுவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிலக்கரி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதும், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புத் துறையின் இசைவைப் பெறுவதும் நிர்வாக உள்ளன.

[1993 அக்டோபர் 26]

பேசுன்பாலம் வாயு சுழலி மின்உற்பத்தித் திட்டம்.

25. இத்திட்டம், பேசுன்பாலம் மின்உற்பத்தி நிலையத்தில் ஒவ்வொன்றும் 30 மெகாவாட் திறன் கொண்ட நான்கு வாயு சுழலிகள் நிறுவ வகை செய்கிறது. இத்திட்டத்திற்கான தற்போதைய நிலவரப்படியான மதிப்பீட்டுச் செலவு ரூ. 376 கோடி ஆகும். இத்திட்டத்திற்கு 14450 மில்லியன் யென் (yens)-களைக் கடனாக வழங்க ஜப்பானிய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முதலிரண்டு யூனிட்கள் ஜப்பானில் உள்ள சுமிடோமா (sumitomo) கார்ப்பரேஷனிடமிருந்தும், மற்ற இரண்டு யூனிட்கள் பெல் நிறுவனத்திடமிருந்தும் பெற ஒப்புதல் கடிதம் 1993 மார்ச்சில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கண் அளிக்கப்பட வேண்டிய முன்பணமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யூனிட்கள் 1995-96-ல் உற்பத்தியைத் தொடங்கும்.

புனல் மின் திட்டங்கள்.

26. நான்கு புனல்மின் திட்டங்களுக்கான, அதாவது, கீழ்பவானி வலது பக்கக்கரை கால்வாய் (2×4 மெகாவாட்) சாத்தனூர் (1×7.5 மெகாவாட்) பைக்காரா இறுதி நிலை (3×5.0 மெகாவாட்) பார்சன் பள்ளத்தாக்கு (1×30 மெகாவாட்) கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கீழ்பவானி வலது பக்கக்கரை கால்வாய்த் திட்டமும், சாத்தனூர் திட்டமும் 1995-96 ஆம் ஆண்டில் மின் உற்பத்தியைத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பைக்காரா இறுதி நிலைத் திட்டமும், பார்சன் பள்ளத்தாக்கு திட்டமும், ஒன்பதாம் திட்ட காலத்தின் முதல் பகுதியில் முடிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எண்ணூர் துணைத் துறைமுகம்.

27. வடசென்னை அனல்மின் திட்டத்திற்குத் தேவையான நிலக்கரியை ஒரிசா மாநிலத்தில் உள்ள தால்சர் பகுதியிலிருந்து கொண்டு வரவேண்டியுள்ளது. ரூ. 307.58 கோடி அந்நிய செலாவணியுடன் ரூ. 593.90 கோடி செலவில் துணைத்துறைமுகம் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 150.15 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அளவிற்கு இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்க ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இந்தத் துறைமுகத்தை அமைக்க ஏற்கெனவே இந்த வாரியம் வாங்கியிருந்த நிலத்தின் ஒரு பகுதி, துறைமுகக் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக சென்னை துறைமுகப் பொறுப்புக் கழகத்திற்கு மாற்றிக் கொடுக்கும் டனி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் துறைமுகம் கட்டி முடிக்கப்படும்போது எண்ணூர், மேட்டூர் அனல் மின் நிலையங்களுக்குத் தேவைப்படும் நிலக்கரியைக் கையாள இயலும். இந்தப் புதிய துறைமுகம் 1998-99 ஆம்

1993 அக்டோபர் 26]

ஆண்டுவாக்கில் செயல்படக்கூடும். இந்தத் துறைமுகம் செயல்படத் தொடங்கும் வரை வடசென்னை அனல் மின் திட்டத்திற்குத் தேவையான நிலக்கரி, சென்னை துறைமுகம் மூலமாகவும் அனைத்து ரயில் பாதைகள் மூலமாகவும் கொண்டு செல்லப்படும்.

28. வடசென்னை அனல்மின்திட்டத்திற்கும், எண்ணூர், மேட்டூர் அனல் மின் நிலையங்களுக்கும், எண்ணூர் துணைத் துறைமுகத்திலிருந்து நிலக்கரியைக் கொண்டு செல்ல, நிலக்கரியைக் கையாள்வதற்கான புற ஏற்பாடுகள் ரூ. 194 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு, ஒப்புதலுக்கு மைய மின் ஆணைக்குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

காற்றிலிருந்து மின் உற்பத்தி.

29. தமிழ்நாட்டில் காற்று விசையிலிருந்து மின் உற்பத்தி செய்வதற்கான வளவாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி—கட்டபொம்மன் மாவட்டங்களில் உள்ள ஆரல்வாய்மொழி, கணவாய், திருநெல்வேலி—கட்டபொம்மன், சிதம்பரனார் மாவட்டங்களில் உள்ள செங்கோட்டை, கணவாய், திண்டுக்கல்—அண்ணா, கோயம்புத்தூர், பெரியார் மாவட்டங்களில் உள்ள பாலக்காடு கணவாய் ஆகிய பகுதிகளில் காற்று விசை வளவாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. இம்மாநிலத்தின் இந்தக் காற்றுவிசை வள-வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, குறைந்தது சுமார் 2000 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி மேற்கொள்ள இயலும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள அடிப்படை வசதிகளைக் கொண்டு, உடனடியாக 300 மெகாவாட் திறனளவுக்கு மின்சக்தியைப் பெற இயலும். 31—3—1993ஆம் நாள் நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு மின்வாரியம் இம்மாநிலத்தில் நிறுவியுள்ள காற்றாலை மின் உற்பத்தித் திட்டங்களின் மொத்த திறன் 17.355 மெகாவாட் ஆகும்.

30. 1993-94-ஆம் ஆண்டில் கேத்தனூரில் (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்) 2 மெகாவாட் திறன் கொண்ட காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் இயக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நாள் நிலவரப்படி மாநிலத்தின் மொத்த திறன் 19.355 மெகாவாட் ஆகும்.

31. தமிழ்நாட்டில்தான் காற்று விசை மூலம் அதிக அளவில் மின் சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதையும், அதற்காக மூன்றாம் முறையாக இவ்வாண்டும் சிறப்பு விருதை அடைய உள்ளோம் என்பதையும் மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன்.

[1993 அக்டோபர் 26]

32. தனியார் துறையினர், காற்றுமூலம் மின் உற்பத்தி செய்ய ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நாள் நிலவரப்படி உள்ள மொத்தத் தனியார் காற்றாலைகள் 114 ஆகும். இவற்றின் மொத்த உற்பத்தித் திறன் 28 மெகாவாட் ஆகும்.

33. 1993-94 ஆம் ஆண்டு இறுதிவாக்கில் அரசுத்துறை, தனியார் துறை ஆகிய இரு துறைகளிலும், மொத்தம் 75 மெகாவாட் மின்சக்தி காற்றுவிசை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

மின் உற்பத்தியில் தனியார் துறையினர் பங்கு.

34. மின் உற்பத்திக்கு பெரிய அளவில் மூலதன முதலீடு செய்யவேண்டியுள்ளது. புதிதாக ஒரு மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறனுக்கான மின் உற்பத்தி சாதனங்களை நிறுவ, சராசரியாக சுமார் ரூ. 3 கோடி முதலீடு தேவைப்படுகிறது. மிகப்பெருமளவில் முதலீடுகள் தேவைப்படுவதைக் கருதிப்பார்க்கையில், மின் உற்பத்திப் பணியில் தனியார் துறையினரைப் பங்கு பெறச் செய்வது தவிர்க்க முடியாததாக ஆகியுள்ளது. மின் உற்பத்தித் துறையில், தனியார் பங்கு பெற வகை செய்வதற்காக, நிதி, சட்ட விதிமுறைகளைத் தளர்த்தி மத்திய அரசு 1991 செப்டம்பரில், 1910 ஆம் ஆண்டு இந்திய மின்சார சட்டத்தையும், 1948ஆம் ஆண்டு மின்சார (வழங்கல்) சட்டத்தையும் திருத்தியது. மின் உற்பத்தியில் தனியார் துறையினருக்கு ஊக்கம் அளிக்க, மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் பல்வேறு ஊக்கச் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன.

மேற்கூறிய கொள்கையின் அடிப்படையில், நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவி, தனியார் துறையிடம் ஒப்படைப்பதற்காக, மொத்தம் ரூ. 11,800 கோடி முதலீட்டுடன், 3,050 மெகாவாட் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட பின்வரும் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

திட்டம்.	திறனளவு (மெ. வா.)	மதிப்பீட் டுச் செலவு (ரூ.கோடி யில்)
----------	----------------------	--

(i) ஜெயங்கொண்டம் பழுப்பு நிலக்கரி மின்திட்டம்	1500	7000
(ii) கடலூர் அனல் மின்திட்டம்	1000	3000
(iii) பிள்ளைப்பெருமாள் நல்லூர் வாயுச் சுழலித் திட்டம்	300	1000
(iv) திருமுட்டம் பழுப்பு நிலக்கரி மின்திட்டம்	250	800

1993 அக்டோபர் 26]

35. தமிழ்நாட்டில் மின் திட்டங்களை மேற்கொள்ள தனியார் துறை ஆர்வம் காட்டுவதால் அரசு, நிலக்கரியை அடிப்படையாகக்கொண்ட மேலும் இரண்டு அனல்மின் நிலையங்களை, அதாவது தூத்துக்குடி அனல்மின் திட்டம் நிலை IV (1 x 500 மெ. வா.) வடசென்னை அனல் மின் திட்டம் நிலை III (2 x 500 மெ. வா.) ஆகிய இரண்டையும் தனியார் துறையிடம் ஒப்படைக்கக் கருதியுள்ளது. இவைதவிர, 77.35 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சிறிய/மிகச் சிறிய 10 புனல் மின் திட்டங்களை தனியார் துறையிடம் ஒப்படைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக, எங்கள் அரசு, 9 ஆம், 10 ஆம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலங்களுக்கான புதிய திட்டப் பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது.

புதிய மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்

36. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மத்திய அரசு மின்திட்டங்களைச் செயலாக்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து நம்முடைய அரசு பெரிதும் கவலை கொண்டுள்ளது. நெய்வேலியில் மூன்றாவது சுரங்கம் வெட்டும் பணியைத் தொடங்குவது குறித்தும் அதோடு இணைந்த மின் உற்பத்தித் திட்டத்தைத் தொடங்குவது குறித்தும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் மத்திய அரசை வற்புறுத்தி வருகிறோம்.

37. கூடங்குளம் அணு மின் திட்டத்தில் நிதி பங்கேற்பதற்காக இவ்வரசு ஏற்கெனவே இசைவு தெரிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தைச் செயலாக்குவது குறித்து மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

38. தென்னக எரிவாயு மின் தொகுப்புத் திட்டம் விரைவில் முடிக்கப்படவேண்டுமானால், தென்னக மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நிதி பங்கேற்பு செய்ய வேண்டுமென்று, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவி சுருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

மின் அனுப்புகை.

39. மின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பது மட்டும் போதுமானதல்ல என்பதையும், மின் பயனீட்டாளர்களுக்கு தரமான முறையில் மின் சக்தி வழங்கப்படவேண்டுமானால், மின் அனுப்புகை-வழங்கல் அமைப்பு விரிவாக்கப்பட வேண்டியதும் அவசியம் என்பதையும் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அறிவர். இக்கருத்தை மனத்திற் கொண்டு, நம்முடைய அரசு, இதன் பொருட்டு போதிய அளவு நிதி ஒதுக்க, உரிய முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளது.

[1993 அக்டோபர் 26]

40. 1992-93-ல், 30 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 482 கி. மீ. வெகு உயரமுத்த மின் கம்பித் தொடர்களுக்கு மின்விசையூட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், 93 துணை மின்நிலையங்களில், மின் அழுத்த மாற்றி 667 எம்.வி.ஏ. (M.V.A.) கூடுதல் திறனுடன் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

41. நடப்பாண்டில், 41 புதிய துணை மின் நிலையங்களை அமைக்கவும், 823 கி. மீ. வெகு உயரமுத்த மின்கம்பித் தொடர்கள் நிறுவவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

42. மின்கம்பித் தொடர் இழப்பைக் குறைப்பதற்காகவும், மின் வழங்கல் அமைப்பில், மின்னழுத்த நிலையைச் சீராக்கவும் வாரியம் துணை மின் நிலையங்களிலும், மின் கம்பித் தொடர்களிலும் ஷண்ட் கேபாசிட்டர்களை (Shunt Capacitors) நிறுவும் பணியினை விரிவான முறையில் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டில், 279 எம்.வி. ஏ.ஆர். (MVAR) திறன் கொண்ட ஷண்ட் கேபாசிட்டர்களை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மின் பகிர்வு.

43. புதிய மின் இணைப்புகள் கொடுப்பதில், 1992-93ல், பல்வேறு வகைகளின்கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குிற்கும் மிகையாக மின் இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

	இலக்கு	சாதனை
விவசாய மின் இணைப்புகள்	40,000	40,055
குடிசைகளுக்கான மின் இணைப்புகள்	40,000	40,109
புதிய தொழிற்சாலைகள் (உயர் மற்றும் தாழ் மின் அழுத்தம்)	14,100	14,375

கிராம மின் மயமாக்கம்

31-3-92 அன்று உள்ளவாறு கிராமங்கள் அனைத்திற்கும் ஏற்கெனவே மின்னிணைப்பு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது.

1993-94 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டப்பணிகள் வருமாறு :

விவசாய மின் இணைப்புகள்

40,000

1993 அக்டோபர் 26]

குடிசைகளுக்கான
மின் இணைப்புகள் 40,000

தொழிற்சாலைகள்
(உயர் மற்றும் தாழ்
மின் அழுத்தம்) 14,200

தெரு விளக்குகள்
(தன்னிறைவுத்திட்டம்) 1,37,280

கிறூர்கள் மின்மயமாக்கம் 20

44. சுய நிதியுதவித் திட்டத்தின்கீழ், இதுவரையில் 4,419 வேளாண் பம்புசெட்டுகளுக்கு மின் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 4,377 விண்ணப்பங்களுக்கு மின்னணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தொழில்கள்.

45. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவி அவர்கள் அறிவித்த புதிய தொழில் கொள்கைக்கிணங்க, பின்வரும் சலுகைகள், புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

(அ) மின் கட்டணத்தில்

முதலாண்டு .. 40 சதவீதம்.

இரண்டாம் ஆண்டு .. 30 சதவீதம்.

மூன்றாம் ஆண்டு .. 20 சதவீதம்.

(ஆ) மேலும் விரிவாக்கப் பிரிவுகளும் புதிய தொழிற்சாலைகளுக்குண்டான மின்கட்டண சலுகைகளைப் பெறத் தகுதியுடையவையாகும்.

(இ) முற்றிலும் ஏற்றுமதியை (100 சதவீதம்) நோக்கமாகக் கொண்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வருங்காலத்தில் செயலுக்குக் கொண்டுவரப்படும் மின்வெட்டுகளிலிருந்து முழு விலக்குப் பெறும்.

(ஈ) புதிய தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் மின் இணைப்பிற்கான மதிப்பீட்டுத் தொகையினை செலுத்த முன்வருவார்களேயானால் அப்புதிய தொழில் பிரிவுகளுக்கு 3 மாத காலத்திற்குள் மின் இணைப்புகள் வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

[1993 அக்டோபர் 26]

46. சர்க்கரை ஆலைகளிலும் இரசாயனத் தொழிற்சாலைகளிலும் மின் உற்பத்தி செய்வதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. சேத்தியா தோப்பு மற்றும் செய்யாறு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளில் ஒவ்வொன்றும் 5 மெ. வா. திறன் கொண்ட மின் உற்பத்தி சாதனங்கள் செயல்படுகின்றன. அவை உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரம் மின் கட்டமைப்பிற்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த சர்க்கரை ஆலைகள் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தை வாரியம் மின்சக்தியில் 2 சதவீதம் மின்சாரம் கொண்டு செல்லும் செலவாகக் கழித்த பிறகு, உயரழுத்த மின் கட்டணம் 1 வீதத்தில் வாங்கப்படுகிறது. மின் உற்பத்தி செய்யும் இந்த சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு மின் உற்பத்தி வரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அவை மின்சக்தியை சேமித்து வைத்து, மின் கட்டமைப்பு மூலமாக ஏனைய மின் பயனிட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றன. வருங்காலத்தில் மேலும் சில சர்க்கரை ஆலைகள் 25 மெ. வாட் திறன் கொண்ட மின் உற்பத்தி சாதனங்களை நிறுவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னைப் பெருநகர் மின் உற்பத்திப் பெருக்கம் மற்றும் தர மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

47. சென்னைப் பெருநகர் பகுதியில் மின் உற்பத்தியைப் பெருக்கி, மின்சாரத்தை எடுத்து செல்லுதல் மற்றும் வழங்குதல் பணியின் நிலை உயர்த்தும் பொருட்டு ரூ. 225 கோடி மதிப்பீட்டுச் செலவில் சிறப்புத் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, ரூ. 150 கோடி நிதியுதவி வழங்குகிறது. முதல் கட்டமாக 230 கே. ஸ். எக்ஸ். எல். பி. இ. நிலத்தடி புதை வடங்களை அமைத்தல், 230 கே. வி. வாயு காப்பிடப்பட்ட துணை மின் நிலையம் அமைத்தல், அதிநவீன விநியோகக் கட்டுப்பாட்டு மையம் ஒன்றை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை இத்திட்டத்தின் சில சிறப்பு அம்சங்களாகும். இத்திட்டம் 1994-95இல் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மின்கம்பித் தொடரில் ஏற்படும் இழப்பு.

48. 1992-93ஆம் ஆண்டில் அரசும், வாரியமும் எடுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் பயனாக இம்மாதிலுத்தில் மின் கம்பித் தொடரில் ஏற்படும் மின்சார இழப்பு 17.5 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது என்பதை அறிவதில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இது, தேசிய சராசரியான 22 சதவீதத்தைவிடவும் குறைவு ஆகும். மின்கம்பித் தொடரில் ஏற்படுகிற மின் இழப்புகளை 15 சதவீத அளவிற்குக் குறைக்க, வாரியம் திட்டம் ஒன்றை வரைந்துள்ளது. இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு நிதியுதவி அளிப்பது முக்கிய தடையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆயினும், நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடன் உதவி பெற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

1993 அக்டோபர் 26]

1992-93 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டுத்திட்டச் சாதனைகள்.

49. மத்திய திட்டக்குழு ரூ. 457.90 கோடி திட்ட முதலீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியது. இதனைத் தவிர, இந்திய அரசின் மின் நிதி கழகத்திடமிருந்து ரூ. 121.43 கோடி கடனுதவி பெறவும் திட்டமிடப்பட்டது. இதில் மின் நிதிக் கழகத்திடமிருந்து பெற்ற கடன் தொகையும் சேர்ந்து ரூ. 582.50 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்டவற்றுடன் ஊரக மின் வசதிக் கழகத்தின் உதவியுடன், திட்ட முதலீட்டிற்கு அப்பாற்பட்டு பம்பு செட்டுகளுக்கு மின் இணைப்பு கொடுக்கும் திட்டத்தை வாரியம் செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 41.70 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு “தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ்” தெரு விளக்குகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மூலம் அரசு ரூ. 13.82 கோடி நிதி உதவி வழங்கியுள்ளது. அத் தொகை முழுவதும் செலவிடப்பட்டு விட்டது. வாரியத்தின் திட்டப்பணிகள், மற்றும் திட்டம் சாராப் பணிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 647.90 கோடி மூலதனச் செலவு செய்யப்பட்டது. இது எந்த ஆண்டிலும் இல்லாத உயரளவாகும்.

1993-94 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டுத்திட்டம்.

50. 1993-94 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத்தின்கீழ் ஏற்பளிக் கப்பட்ட ஒதுக்கீடு ரூ. 541.50 கோடியாகும். மின் நிதி கழகத்திடமிருந்து ரூ. 88.19 கோடி கடனுதவி பெறவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத் தவிர, வாரியம், வேளாண் பம்பு செட்டுகளுக்கு மின் இணைப்பு கொடுப்பதற்காக திட்டம் சாராப் பணிகளின் கீழ் ஊரக மின் வசதிக் கழகம், தேசிய வேளாண் ஊரக வளர்ச்சி வங்கிகளிடமிருந்து ரூ. 39.00 கோடி நிதி உதவி பெற உத்தேசித்துள்ளது. “சுய நிதித்திட்டத்தின்” கீழ் சுமார் 2,000 வேளாண் பெருமக்கள் மின் இணைப்பு வசதியினைப்பெற முன் வருவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக ரூ. 5 கோடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு “தன்னிறைவுத் திட்டத்தின்” கீழ் தெருவிளக்குகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க அரசு ரூ. 3 கோடி நிதி உதவி வழங்கும். தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளர்ச்சி நிறுவனம், மரபுசாரா மின்சக்தி ஆதார அமைச்சகம் ஆகியவற்றிடம் மொத்தம் ரூ. 11 கோடி நிதியுதவி பெற்று காற்றாலை பண்ணைப் பணிகள் நிறைவேற்றப்படும். மொத்த மூலதனச் செலவு 1992-93 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 647.90 கோடியாக இருந்ததற்கு மாறாக 1993-94 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 687.69 கோடியாக இருக்கும்.

வருவாயும்-வருவாய் இனச் செலவுகளும்.

51. 1991-92 ஆண்டில் வருவாய் இனச் செலவுகள் ரூ. 1774.15 கோடியாக இருந்தது. வருவாய் இன வரவுகள் ரூ. 2027.04 கோடியாகும்; அரசிடமிருந்து பெற்ற உதவித்தொகை ரூ. 350 கோடியாகும்.

[1993 அக்டோபர் 26]

52. 1992-93 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட வருவாய் இன்ச் செலவுகள் ரூ. 2500.24 கோடியாகும். வருவாய் இன்ச் செலவுகள் ரூ. 2067.16 கோடியாகும். 1992-93 ஆம் ஆண்டில் வருவாய் இன்ச் செலவுகளுக்கும் வருவாய் இன்ச் செலவுகளுக்குமிடையேயான இடைவெளி அரசு உதவித்தொகையைச் சேர்க்காமல் ரூ. 433.08 கோடியாகும்.

53. 1993-94 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டின் படியான வருவாய் இன்ச் செலவுகள் ரூ. 3029.96 கோடியாகும்; வருவாய் இன்ச் செலவுகள் ரூ. 2173.00 கோடியாகும். அரசு உதவித்தொகையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் ரூ. 856.96 கோடி பற்றாக்குறை ஏற்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசு மின்கட்டண இழப்பீட்டுத் தொகையாக வழங்கும் ரூ. 350 கோடி, மற்றும் 1-3-93 ஆம் நாள் முதல் நடைமுறைக்கு வந்த திருத்த மின்கட்டணங்கள் மூலம் கிடைக்கும் கூடுதல் வருவாய் ஆகியவற்றால் இந்தப் பற்றாக்குறை ரூ. 181.26 கோடியாகக் குறையுமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பருவமழை சாதகமாக இருந்து மேட்டூர் அணைக்கு போதுமான தண்ணீர் திறந்து விடப்படுமானால், புனல் மின் உற்பத்தி அதிகரித்து அதன் காரணமாக வருவாய் பற்றாக்குறை மேலும் குறையலாம்.

மின்கட்டண திருத்தம்

54. மத்திய அரசு, 17-2-93 முதல் நிலக்கரியின் விலையை மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 35 முதல் ரூ. 68 வரை உயர்த்தியுள்ளது. இரயில்வேயும், 1-4-93 முதல் சரக்குக் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட உயர்வுகள் காரணமாக வாரியத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ. 74 கோடி கூடுதலாகச் செலவிட வேண்டியுள்ளது. மின்சக்தியினை வாங்கும் வகையிலான செலவும், ஏனைய வருவாய் இன்ச் செலவுகளும் அதிகரித்துள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட கூடுதல் செலவுகளைச் சரிக்கட்டவும், வாரியத்தின் வருவாய் இன்ச் செலவிற்கும் செலவுக்குமிடையேயான இடைவெளியைக் குறைக்கவும், வேளாண்மை, மற்றும் குடிசைகளுக்கான மின் இணைப்புகள் தவிர ஏனைய இனங்கள் அனைத்திற்குமான மின் கட்டணங்கள் 1-3-93 முதல் திருத்தியமைக்கப்பட்டன. வேளாண்மை பணிகளுக்கும் குடிசைகளுக்கும் இலவசமாக மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது என்பதனை மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அறிவர். ஒரு யூனிட் தாழ்வழுத்த மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய ரூ. 1.62 செலவாகிறது எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வேளாண்மைப் பணிகளுக்கு இலவசமாக மின்சக்தி வழங்குவதன் காரணமாக மட்டும் 1993-94 ஆம் ஆண்டு ரூ. 865 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. மின்கட்டண இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ. 350 கோடி வழங்குவதன் மூலம் இந்த இழப்பின் ஒரு பகுதியை அரசு சரிசெய்கிறது.

1993 அக்டோபர் 26]

பணியாளர்.

55. வாரியம், தொழிலாளர்களுடன் நல்லுறவினைப் பேணி வருகின்றது. 1991-92 ஆம் ஆண்டில், வாரியம் 100 ரூபாய் அல்லது சம்பளத்தில் 8.33 சதவீதம் இதில் எத்தொகை கூடுதலோ அதனை ஊதியக் கொடையாகவும், சம்பளத்தில் 6.42% அல்லது 825 ரூபாய் இதில் எத்தொகை கூடுதலோ அதனை கருணைத் தொகையாகவும் வழங்கியது. வாரியத்தின் சுமார் 66,000 பணியாளர்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்ட தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. 1992-93 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதியக் கொடை, கருணைத் தொகை விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

56. வாரியப்பணியாளர் சம்பளவீதம், படிக்க 1-12-92 முதல் திருத்தியமைக்கப்பட்ட வேண்டியுள்ளன. சில வகைப் டணிகளில் டணிப்பளுவையும் திருத்தியமைக்க வேண்டியுள்ளது. வாரியம் தொழிற்சங்கங்கள்/பணியாளர் சங்கங்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றது. அவை விரைவில் தீர்த்து வைக்கப்படும் என்று நான் உறுப்பினர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன்.

57. 1992-93 ஆம் ஆண்டில், 488 ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வாரியத்தில் உதவியாளர்களாக (Helpers) நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்களைத் தவிர, 36 உதவிப் பொறியாளர்கள் (மின்சாரம்) 3 உதவிப் பொறியாளர்கள் (இயந்திரவியல்) 146 தட்டச்சர்கள், 23 சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர்கள்; 76 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் 11 நிலை/மின் பிரிவு, 24 தொழில் நுட்ப உதவியாளர்கள்/நிலை 11 இயந்திரவியல் பிரிவு, 5 மின்பளுதுக்கி பணியாளர்கள் (உடல் ஊனமுற்றோர்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இறந்துபோன பணியாளர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 599 பேர் பல் வேறு நிலைகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். வடசென்னை அனல் மின் திட்டம், கீழ் மேட்டூர் புனல் மின் திட்டம் ஆகியவற்றிற்கு நிலம் கையகப்படுத்தியதன் காரணமாக இடம் பெயர்ந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 115 பேருக்கு வேலை கொடுக்கப்பட்டது.

58. பல்வேறு அலுவலகங்களில், பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றும் வாரியத்தின் அதிகாரிகளும், பணியாளர்களும் நேர்மையுடனும், கடமைப் பற்றுடனும், மெச்சத்தக்க வகையிலும் பணியாற்ற வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றார்கள். இவ்வாறு பணியாற்றுவோரை பாராட்ட வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த நோக்கத்திற்காக வாரியம் மெச்சத்தகும் சிறப்பான பணிகளுக்கு பதக்கம் வழங்கும் திட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 1992 ஆம் ஆண்டிற்கு பதக்கங்கள் பெறுவோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். விரைவில் பதக்கங்கள் வழங்கப்படும்.

[1993 அக்டோபர் 26]

59. பெரும் நோயினால் பாதிக்கப்படும் வாரியப் பணியாளர்களுக்கும் அவர்களைச் சார்ந்தோருக்கும் உதவுவதற்காக பணியாளர் சுகாதார நிதி ஒன்றை வாரியம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு வாரியம் ரூ. 10 இலட்சம் வழங்கும். ஒவ்வொரு பணியாளர்களிடமிருந்தும் ஆண்டு தோறும் 5 ரூபாய் வசூலிக்கப்படும்.

60. 1-7-86 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற, நிர்வாகம் சம்பங்கு வழங்கும் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டத்தின் கீழ்வரும் பணியாளர்களுக்கும் (சாதாரணமாக ஓய்வூதியச் சலுகை பெறத் தகுதியற்றவர்கள்) வாரியம் ஓய்வூதிய சலுகைகளை நீட்டித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்படி, இறந்து போனவரின் குடும்பத்தைச் சார்ந்துள்ளவருக்கு மாதந்தோறும் 150 ரூபாய் ஓய்வூதியம் படியுடன் வழங்கப்படும்.

61. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் செயல்முறை பற்றியும் மின்வெட்டு இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கான எதிர்காலத்திட்டங்களைப் பற்றியும் நான் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்குத் தொட்டுக் காட்டியுள்ளேன். மேற்குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைதவற்கு தூண்டுகோலாய் அமையக் கூடிய நல்ல பல கருத்துரைகளை இப்பேரவையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் நல்கிட வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS